

«Утверждаю»
 Директор по КСРиР АО «ТМТП»
 А.Е. Алексеев
 «23» 10 2019г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 6
на ремонт помещений в здании проходной с бюро пропусков, инв. № 010140

№ п/п	Наименование зданий и сооружений. Виды ремонтных работ.	Ед. изм.	Кол-во	примечание
	1. Оконные и дверные блоки			
1	Замена деревянного одностворчатого оконного блока на ПВХ, с поворотной- откидной створкой, с однокамерным стеклопакетом, с подоконной доской, водоотливом и наружным стеклом триплекс, внутреннее- матовое, размером 870x1760-14шт, 700x1760x1шт, 500x500-1шт, 600x900- 2 шт, цвет профиля- белый	шт/ м2	18/ 24,3	
2	Замена деревянного одностворчатого оконного блока на ПВХ, с откидной створкой, с однокамерным стеклопакетом, без подоконной доски, с водоотливом и наружным стеклом триплекс, внутреннее- матовое, размером 500x900- 6 шт, цвет профиля- белый	шт/ м2	6/2,7	Пом. № 9,10 Откосы должны быть пологими, без острых углов
3	То же, на пвх одностворчатый глухой с лотком для подачи документов, с подоконной доской с двух сторон, наружным стеклом триплекс, внутреннее- матовое, размером 1500x1000x1шт, 900x750-1 шт, цвет профиля- белый	шт/ м2	2/ 2,18	
4	Замена одностворчатой фрамуги над входной дверью 1-го этажа на пвх одностворчатую глухую, с наружным стеклом триплекс, внутреннее- матовое 1400x400-1 шт, 1000x400-1 шт, 900x500-1 шт, цвет профиля- белый	шт/ м2/	3/ 1,41	
5	Ремонт внутренних оконных и дверных откосов	м2	23,5	
6	Ремонт наружных оконных и дверных откосов	м2	21,0	
7	Изготовление и монтаж наружных металлических решеток из стальной трубы 20x10x1,5 с ячейкой 200x120	шт/ м2/тн	18/ 17,5/ 0,225	
8	Изготовление и монтаж внутренних распашных металлических решеток из стальной трубы 20x10x1,5 с ячейкой 200x120	шт/ м2/тн	6/ 9,2/ 0,108	Пом № 6,15
9	Грунтовка и масляная окраска металлических решеток из стальной трубы и уголка	м2	29,0	
10	Сверление отверстий в кирпичных стенах диаметром 8мм глубиной 100мм для установки анкеров и крепления решеток	шт	164	
11	Установка анкеров	шт	164	
12	Замена дверных блоков пвх на металлические двухстворчатые с врезным замком и доводчиком, с пределом огнестойкости 0,75 часа, размером 2000x1200-1шт, 2000x1400-1шт	шт/ м2	2/ 5,2	Пом. № 1,8